

Gia lâm, ngày 03 tháng 6 năm 2025

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Cung cấp dịch vụ thay lọc hệ thống máy lọc nước RO tại Bệnh viện

**Kính gửi: Các nhà cung cấp dịch vụ thay lọc hệ thống máy lọc nước RO
tại Việt Nam**

Bệnh viện đa khoa huyện Gia Lâm có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu cung cấp dịch vụ thay lọc hệ thống máy lọc nước RO với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá:

- Tên đơn vị: Bệnh viện đa khoa huyện Gia Lâm
- Địa chỉ: Khu Đô thị mới Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm, TP Hà Nội

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

- Bà: Doãn Thị Quỳnh Mai
- Chức vụ: Phụ trách bộ phận Hành Chính Quản Trị
- Số điện thoại: 0914636633
- Email: Quynhmaibvgl@gmail.com

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ:

Phòng Hành chính Quản trị, địa chỉ: Bệnh viện đa khoa huyện Gia Lâm. Khu Đô thị mới Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm, TP Hà Nội

- Nhận qua email: Quynhmaibvgl@gmail.com

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ ngày 03/6/2025 đến ngày 10/6/2025

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 60 ngày, kể từ ngày 03 tháng 6 năm 2025.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Công ty quan tâm vui lòng báo giá, trong đó đã bao gồm tất cả các chi phí liên quan,

2. Địa điểm thay lọc: Tịa Bệnh viện đa khoa huyện Gia Lâm

3. Thời gian dự kiến thay: Tháng 6 năm 2025

Cụ thể theo danh mục sau:

STT	TÊN VẬT LIỆU	THÔNG SỐ KỸ THUẬT	ĐƠN VỊ TÍNH	SỐ LƯỢNG
I	Hệ thống lọc nước tinh khiết công suất 500L/H và 250L/H			
1	Hạt nâng PH	Hạt nâng pH Flomag. Xuất xứ: USA Nhà sản xuất: Martin Marietta Magnesia Specialties, LLC. Kích thước: 1.4mm - 2.5mm. Mỗi bao	Kg	60
2	Cát lọc thạch anh	Kích thước: 0.1-0.3mm Màu sắc: Màu trắng Chất liệu: Đá thạch anh tự nhiên.	Kg	100
3	Than hoạt tính	Dạng viên Độ ẩm: Tối đa 3 – 5% Độ tro: Tối đa 3% Chỉ số iod: 500-1000 mg/g Độ pH: Từ 8 – 11	Kg	50
4	Hạt lọc Cation	Xử lý ion Ca ⁺ , Mg ⁺ và các ion kim loại không mong muốn trong các hệ thống lọc thô, làm mềm nước bảo vệ trước khi qua màng lọc R.O trong các hệ thống lọc nước tinh khiết Đặc điểm: Hạt gel tròn, màu vàng tròn	Lít	100
5	Lõi lọc PP 20 inch (cốc xanh)	Lõi lọc được làm từ chất liệu polypropylene (pp) chất lượng cao, đảm bảo độ bền và tuổi thọ sử dụng lâu dài, được sản xuất tại Việt Nam Màu sắc: Màu xanh	Chiếc	3
6	Lõi lọc xác khuẩn 0,5 Micron	Chất liệu: Polypropylene Với khe lọc 5 micron, lõi lọc nước Penhome giúp loại bỏ những tạp chất có kích thước nhỏ, hỗ trợ giai đoạn lọc thô hiệu quả.	Chiếc	1



7	Màng lọc RO vontron	Model: LP21-4040 Xuất xứ: công nghệ USA sản xuất tại Trung Quốc, Tỷ lệ khử muối: 99,5% Nhiệt độ hoạt động tối đa: 45°C Áp dụng đối với một số hệ thống lọc nước và lọc nước cho bệnh viện hoặc làm nước sạch cho bệnh viện	Chiếc	3
II Nhân công thay thế cho 2 bộ lọc nước Công suất 500L/H và 250L/H				
1	Nhân công thay thế		Bộ	2

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu.

GIÁM ĐỐC



Vũ Quang Hiển